



**1** Piso térreo  
ESCALA: 1 : 50

**2** 1º piso  
ESCALA: 1 : 50

**3** Detalhe Extintor  
ESCALA:

**TIPO DE OCUPAÇÃO H3 - Hospitalar**

- SISTEMAS ADOTADOS**
- BRIGADA DE INCÊNDIO - isento
  - CONTROLE DE MAT. E ACABAMENTOS
  - PROTEÇÃO POR EXTINTORES (vital)
  - GÁS COMBUSTÍVEL - não presente
  - HIDRÁULICO PREVENTIVO - isento
  - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (vital)
  - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE ABANDONO (vital)
  - INST. ELÉT. DE BAIXA TENSÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA - 332,42 m²

Este projeto atende à IN19

**LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO**

	S01	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas		S02	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
	S03	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso		S04	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa
	S05	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa		S06	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa
	S07	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa		S08	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
	S09	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo		S10	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
	S11	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo		SAÍDA	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma
	S13	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma		S13	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma
	S13	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma		S14	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma
	S15	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente		S15	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente
	S15	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente		S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente
	S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente		S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente
	S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente		S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente
	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo		S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo
	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo		S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo
	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo		S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo
	S18	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo		S18	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo
	S20	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo		S21	Orienta uma provisão para obter acesso a uma chave ou um modo de abertura da saída de emergência
	M03	Aprete e empurre o dispositivo de abertura da porta. Nas portas de saídas de emergência com dispositivo anti-pânico		C01	Direção da rota de saída: Nas paredes, próximo ao piso, elou nos pisos de rotas de saída.
	C02	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento		C02	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
	C04	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento		C05	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
	C06	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento		C07	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento

**LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO**

	E01	Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio		E02	Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de incêndio
	E04	Telefone ou interfone de emergência: Indicação da posição do interfone para comunicação de situações de emergência		E05	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio
	E06	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E07	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio
	E08	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E09	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio
	E10	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E11	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio
	E12	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E13	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio
	E14	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E15	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio
	E16	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E17	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio

**Placas - Orientação**

Figura	Código	Tamanho	#	Descrição
	S01	316/158	1	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas
	S02	316/158	4	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
	S03	316/158	7	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
	S08	316/158	1	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
	S12	316/158	2	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma

**Simbolos - Tabela Geral**

Sb.	#	SL_Descrição
	3	Extintor portátil - Carga de pó ABC
	11	Ponto de iluminação de emergência de 3 lux

**Placas - Equipamentos**

Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição
	E05	179	3	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio

**Levantamento - Extintores**

Tipo	Abriço	Carga	Capacidade	Etiqueta	#
Extintor no piso - Carga de Pó ABC - 06Kg 3-A 20-BC	Não	6Kg	3-A : 20-B:C	179	3
<b>Total geral</b>					<b>3</b>

**SETOR DE ENGENHARIA**

TÍTULO Ampliação - Unidade Básica de Saúde	FRANCHA <b>01</b>
REFERÊNCIA Projeto Preventivo Contra Incêndios Detalhamento	
PROPRIETÁRIO Pref. Mun. de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69	ASSINATURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO Giovano Mezaroba Eng. Civil - CREA/SC 115952-0	ASSINATURA
DESENHO gm	ESCALA indicada
	DATA 10/01/2024

**GILBERTO CHIARANI**  
PREFEITO

Av. Arthur Costa e Silva, 111  
Centro - 89670-000  
Pinheiro Preto - SC  
Fone: (49) 3562-2000